

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ӨРТ
КООПСУЗДУГУ БОЮНЧА КЫЗМАТЫ



Бишкек шаары ж-а Чуй областы боюнча
башкармалыгы

720003 Бишкек шаары, Манас пр.101/1

СЛУЖБА
ПО ПОЖАРНОЙ НАДЗОРУ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Управление по г.Бишкек и Чуйской
области

720003 г Бишкек, пр.Манас-101/1

АКТ

Проверки противопожарного состояния объекта

« 18 » 02 2022г.

место составления г.Токмок

Комиссия в составе: госинспектора управления по г.Бишкек и Чуйской области СПН при МЧС КР Турдумамбетова Р.М., директора ТТИ КТУ Койчумановой Ж.М.и зам. директoра ХЧ Шакеева М.А.
(должность Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о противопожарном состоянии зданий и территории ТТИ КТУ им.Х.А.Рахматуллина
Наименование предприятия, учреждения, организации, адрес Чуйская область г.Токмок ул.Гагарина-65

УСТАНОВЛЕНО:

Что следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами правилами исполнены, а именно:

Здания и помещения обеспечен первичными средствами пожаротушения

Имеется журналы и инструкции по пожарной безопасности

В зданиях имеется запасные эвакуационные выходы

Электрические провода выполнены согласно ПУЭ.

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

Отсутствует АУПС

Выдано на основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом (не) отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Мероприятиям при несоблюдении и нарушении норм и правил пожарной безопасности, оставляет право за собой срок действия данного документа действительно в течении 1 года (одного) со дня выдачи.

Главный инспектор по пож.надзору СПН при МЧС КР Турдумамбетов Р.
Ф.И.О роспись

Руководитель объекта Кайчуманова Ж.М.
Ф.И.О. роспись

Представитель объекта Шакеев М.А.
Ф.И.О. роспись